

質 疑 応 答 書

件名 広島市立大学情報科学部棟 3 1 3 演習室リニューアル業務

番号	頁等	質 問	回 答
3	(3) カ	<p>完全個室タイプ（ボックスタイプ）の個人用ブースを2基、キャリアセンターに設置すること。電気配線工事等を含む。と記載がありますが、</p> <p>① 設置場所を教えてください。</p> <p>② 電気配線工事を含むとありますが、近くにあるコンセントからの配線で宜しいでしょうか。</p> <p>③ ブースと非常放送スピーカーまでの距離が8メートル以内であるか教えてください。（特例申請における設置の条件となります）無い場合は大学側で設置してますでしょうか。</p>	<p>① 講義棟 3 階 キャリアセンターの「相談室 1」に設置してください。間取りは別紙の見取り図のとおりです。</p> <p>② 近くのコンセントからの配線で構いません。</p> <p>③ ブースと非常放送スピーカーまでの距離は8メートル以内です。</p>

(注) この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には企画提案参加者名を記入しないこと。