

質 疑 応 答 書

件名 広島市立大学情報科学部棟313演習室リニューアル業務

番号	頁等	質 問	回 答
基本仕様書	2P ウ	入口の既存扉(2か所)取り換えとありますが、頂いたパースのように扉2か所を撤去し、廊下突き当りに1か所の扉を設けることをご希望でしょうか。	開示したパースは本学のイメージを示した一例のため、本学から完成様式を指定するものではありません。 扉2か所を撤去し、廊下突き当りに1か所の扉を設けるご提案は、ありがたく思います。 扉の来る壁の室内側には、MDF(弱電・強電・光を収納した主配線盤)がありますので、移設等の費用も含めた見積をお願いします。 また、何らかの法定手続きが必要になる場合は、必要書類の作成も合わせてお願いします。
	3P ケ	演習室奥の壁をフラットにし、芸術学部生の作品を飾るとのことですが、どのような作品を飾る予定でしょうか。作品の種類、飾り方等を御教示頂けますでしょうか。	平面作品、半立体作品、立体作品、パネルなどで、大型の作品の場合もあります。 飾り方は、化粧壁(30mm程度の合板)に穴を開け、取り付け金具などを仮設し、作品を掲示することを想定しています。作品撤去後、金具の穴は、本学がパテで埋めて塗装します。
	2P エ	現状排煙窓がないため、天井スケルトンにした場合、排煙は機械排煙としてもよろしいでしょうか。 また、新たに計算をする上で必要な情報(確認申請書や概要書、矩計図その他詳細図等)をご提示頂くことは可能でしょうか。 質疑締め切り後に図面の閲覧をさせて頂くことは可能でしょうか。	排煙は、機械式、自然式など方式は問いません。ただし、採用する方式により必要となる機械設備の設置費用を含めた見積をお願いします。 確認申請書や概要書、矩計図その他詳細図等は、本学の倉庫まで来ていただければ、提案書提出期限の前日まで開示(閲覧)いたします。 また、契約者には貸与いたします。

(注) この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には企画提案参加者名を記入しないこと。